



Augustów, dnia 09 maja 2017 r.

I.7011.40.2016

Geobet Sp. z o.o.
Al. Przyjaciół 40/7
10-148 Olsztyn

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.04.2017r. /data wpływu do Urzędu Miejskiego w Augustowie 26.04.2017r./ dotyczący wydania warunków technicznych na budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie**”, Burmistrz Miasta Augustowa podaje warunki i wytyczne do zaprojektowania oświetlenia drogowego.

1. Oświetlenie zaprojektować w systemie LED.
2. Oprawy można umieścić na słupach na proponowanej wysokości 8m, jednakże dobrana wysokość słupa musi spełniać wymagane natężenie oświetlenia dla projektowanej ulicy Arnikowej.
3. Słupy aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym.
4. Linia oświetleniowa w istniejącej części ulicy Arnikowej w Augustowie przeznaczona do demontażu.
5. Zasilanie projektowanego oświetlenia z istniejącej stacji transformatorowej na oddzielnym zasilaniu zgodnie z wydanymi warunkami z PGE Dystrybucja S.A.
6. Przewidywana moc oświetleniowa zgodnie z dobranymi oprawami oświetleniowymi i ilością opraw.
7. Pozostałe wytyczne zgodnie z uzyskanymi przez Geobet Sp. z o.o. w Olsztynie warunkami zasilania od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Suwałki, ulica Piaskowa 1, 16-400 Suwałki oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Z poważaniem **Z up. Burmistrza**
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mirosław Karolczuk