



## OZNACZENIA:

- proj. powrót instalacji c.o.
- proj. zasilanie instalacji c.o.
- proj. grzejnik z podłączeniem dolnym z wbudowaną wkładką termostatyczną
- pion instalacji c.o.

## UWAGI:

1. Przewody prowadzić w posadzkach oraz w bruzdach ściennych
2. Grubość izolacji przewodów wg części opisowej
3. Przejścia przewodów przez przegrody poziome i pionowe należy wykonać w tulejach ochronnych.

<span style="font-weight: bold;">San-System</span>		<a href="http://www.san-system.com.pl">www.san-system.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:biuro@san-system.com.pl">biuro@san-system.com.pl</a>		
Wykonawca: <b>SAN- SYSTEM</b> ul. Mazurska 30 19-400 Olecko	OBIEKT:	Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie.	Skala 1:50	
	INWESTOR:	Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów	Nr rys.19 arkusz nr1	
TEMAT:		Instalacja c.o.- rzut I piętra		
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	listopad 2016r.	
Asystent projektanta	mgr inż. Diana Bielewicz-Fałęcka	WAM/0164/PWOS/12	listopad 2016r.	
	mgr inż. Marlena Greś		listopad 2016r.	