


**OPIS OZNACZEŃ:**

3\*S 301 B-16- OZNACZA 3 SZT WYŁĄCZNIKÓW NADPRĄDOWYCH O CHARAKTERYSTYCE B, PRĄDZIE ZNAM. 16A 1 FAZOWYCH

P304 40-30-AC - oznacza wyłącznik różnicowoprądowy prądzie znamionowym 40A i różnicowym 0,03A, 3 fazy



słup osw. parkowy S-30, na fundamencie betonowym LED 40W, bezpiecznik oprawy 2A

**ARCHITEKCI**  
Cezary Gierszewski  
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701253

PROJEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE		
ADRES:	AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9 dzia3ki nr 3462/1, 5016 i 3464		
INWESTOR:	GMINA MIASTO AUGUSTÓW UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW		
ZAKRES:	PROJEKT WYKONAWCZY-INSTAL. ELEKT.		
PROJEKTANT:	mgr inż. elek. B. MARCINIAK nr upr. proj. SUW339/80	DATA:	11.2016
		PODPIS:	1:100
			E12
Schemat ideowy instalacji zasilanej z RT			