



Przewody i kable wewnętrznych linii zasilających układać w brzdach ściennych, w przestrzeni sufitów podwieszanych, w kanałach lub rurach instalacyjnych

Lokalizacja ROT1, SW1-ST, RPT2 i SW2-ST jest tylko orientacyjna. Szczegółowa lokalizacja wg. projektu technologii.

Uziom do SW2-ST- wyprowadzić od zbrojenia ścian - uziom naturalny

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701253

PROJEKT : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE
ADRES : AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9 dzia3ki nr 3462/1, 5016 i 3464
INWESTOR : GMINA MIASTO AUGUSTÓW UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW
ZAKRES : PROJEKT WYKONAWCZY-INSTAL. ELEKT.

PROJEKTANT : mgr inż. elek. B. MARCINIAK nr upr. proj. SUW339/80 DATA : 11.2016 PODPIS : 1:100

E13

Plan przebiegu w.l.z.