



GLZ YKY 5x50 od układu pomiarowego realizowanego przez OSD,

obudowa dwukomorowa IP 55, wnekowa np. INCOBEX.
 RG-rozdzielnica główna budynku 230/400V, TN-S, Ps=70kW obok układu pomiarowego, w ścianie "pod bramą"

| | | | |
|---|---|----------|---------|
| ARCHITEKCI Cezary Gierszewski ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701253 | | | |
| PROJEKT: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE | DATA: | 11.2016 |
| ADRES: | AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9 działki nr 3462/1, 5016 i 3464 | PODOPIS: | 1:100 |
| INWENIAR: | GMINA MIASTO AUGUSTÓW UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW | | E9 |
| ZAKRES: | PROJEKT WYKONAWCZY-INSTAL. ELEKT. | | |
| Schemat ideowy zasilania obiektu | | | |