



UWAGI:

1. Obwody oświetlenia technologicznego sceny oznaczone cyframi – należy zakończyć oznaczami: schuko n.t. w kolorze niebieskim.
2. Obwody DMX zakończyć gniazdem typu XLR-3.
3. Wszystkie gniazda należy oznaczyć numerami obwodów i linii podanymi na planach instalacji.
4. Instalacje w obrębie rusztu technicznego i w pomieszczeniu rozdzielni ROT prowadzić w korytkach kablowych metalowych z przykryciem, w obrębie sali w rurach PCV pod tynkiem.
5. Przewody oświetlenia technologicznego, ze względu na generowanie zakłóceń, elektroodkuszycielnej.
6. Obwód 201 zasilić z rozdzielni SW1-ST.

- ☒ Oprawa ośw. ogólnego widowni wg. proj. instalacji elektrycznych ogólnych.
- ☒ Oprawa ośw. ogólnego widowni wg. proj. instalacji elektrycznych ogólnych.

TEATR PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE			
Projekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE			
Adres: AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGIMUNTA AUGUSTA 9 działki nr 3462/1, 5016/01, 3464			
Inwestor: GMINA MIASTO AUGUSTÓW, ul. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW			
Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia technologicznego poziom sufitu Sali Wielofunkcyjnej.			
Projektował: mgr inż. Tomasz Zaborowski	Nr upr. ST-15/788	podpis	
Opracował:		podpis	
Sprawił: mgr inż. Jan Waleńkowski	Nr upr. MAZ/0092/PWCE/03	podpis	
Brano:	Data:	Skala:	Nr rysunku:
TECHNIOLOGIA	11.2016	Proj. wykonawczy / 1:50	O-04