


UWAGI:

1. Obwody oświetlenia technologicznego sceny oznaczone cyframi – należy zakorzystać gniazdomi schuko n.t. w koleże niebieskim.
2. Obwody DMX zakorzystać gniazdem typu XLR-3.
3. Wszystkie gniazda należy oznaczyć numerami obwodów i linii podanyymi na planach instalacji.
4. Instalacje w obrębie ruszlu technicznego i w pomieszczeniu rozdzielni ROT prowadzić w korytkach kablowych metalowych z przykryciem, w obrębie sofi w rurach PCV pod tynkiem.
5. Przewody oświetlenia technologicznego, ze względu na generowanie zderzeń, elektroakustyczne, z rozdzielni elektroakustyki.
6. Obwód 201 zostalić z rozdzielni elektroakustyki.
7. Obwód 102 oświetlenie robocze sceny.

		Projekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE ul. RYNEKZYGMUNTA AUGUSTA 9 34-621 50160 3464	
		Investor: GMINA MIASTO AUGUSTÓW ul. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW	
Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia technologicznego poziom sufitu Soif Teatralnej.			
Projektował: mgr inż. Tomasz Zaborowski	Nr upr. ST-15/88	podpis	
Opisowość:		podpis	
Sprawdził: mgr inż. Jan Waleńkowski	Nr upr. MAZ/0092/PWCE/03	podpis	
Brano: TECHNICZNA	Data: 11.2016	Skala: 1:50	Nr rysunku: O-06