



UWAGA:

Z bednarką uziemiającą należy połączyć wszystkie metalowe słupy ogrodzeń oraz piłkocchwytów, bramek do piłki ręcznej i koszykowej, oraz tuleje do słupów piłki siatkowej

OZNACZENIA:

- — linia kablowa oświetleniowa YKYżo 5x10mm²;
- — naswietlacz Philips MWP507 1xSON-TPP600W, na maszcie oświetleniowym M-110SE, na fundamencie F160, z belką poprzeczną do typu T/0,5m firmy Elektromtaż Rzeszów S.A.

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
OBIEKT ADRES	GIMNAZJUM NR 2 16-300 AUGUSTÓW, UL. NOWOMIEJSKA		
data: 02.2014r.	Branża elektryczna		
Projektant nr uprawnień	mgr inż. MARIAN MALINOWSKI PDL0137POOE/11		
Sprawdzający nr uprawnień podpis	mgr inż. STEFAN BOLEWSKI SUW-128/87; SUW - 42/89		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA		RYS. NR E1